

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 289 С от «03» февраля 2023 г.

страница 1
всего страниц 2

Образца(-ов) продукции, поступившего(-их) с актом отбора от «24» января 2023 г.
по заявке № 3227520 от «24» января 2023 г.

Наименование продукции	Блок оконный из алюминиевого сплава размер: высота 1234 мм, ширина 892 мм, со стеклопакетом СПД 30, 4M1-AI9/Air/PS-4M-AI9/Air/PS-4M1
Наименование и адрес заявителя	ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT», РК, г. Астана,
Изготовитель	район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 52А
Дата изготовления	ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT»
Срок эксплуатации	01.2023 г.
Дата поступления образцов	Срок службы
Дата проведения испытаний	24 января 2023 г.
Вид испытаний	24 января 2023 г.-03 февраля 2023 г.
Нормативный документ (НД) на продукцию	Сертификационные испытания ТР «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» утв. ПП РК от 17 ноября 2010года №1202; ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия»
Условия проведения испытаний:	температура окружающей среды 20 °С относительная влажность 67 %
Дополнительные сведения	Маркировка соответствует

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытания	Норма по НД на продукцию	Фактические данные
1	Геометрические размеры: -предельные отклонения габаритных размеров, мм, не должны превышать	ГОСТ 26433.0- 85	+2,0 -1,0	+1,0 0
1.1	Предельные отклонения номинальных размеров: -внутренний размер коробок, мм, не должны превышать -наружный размер створок, мм, не должны превышать -зазор под наплавом, мм, не должны превышать -размеры расположения приборов и петель, мм, не должны превышать	ГОСТ 26433.0- 85	±1,0 -1,0 +1,0 ±1,5	+0,6 0 0 0
1.2	Разность диагоналей прямоугольных рамочных элементов при длине более 1200, мм, не должны превышать	ГОСТ 26433.0- 85	3	2

2	Соппротивление теплопередаче (приведенное), м ² °С/Вт, не менее	ГОСТ 26602.1-99	0,35	0,38
3	Звукоизоляция: -изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее - класс звукоизоляции, не ниже	ГОСТ 26602.3-2016	26 Д	28 Д
4	Общий коэффициент светопропускания	ГОСТ 26602.4-2012	0,35-0,60	0,42
5	Воздухопроницаемость при дельта Р=100 Па, м ³ /(ч·м ²), не более Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже	ГОСТ 26602.2-99	17 В	16 В
6	Безотказность оконных приборов и петель, цикл „открывание-закрывание”	ГОСТ 21519-2003	20 000 1000	20 000 1000
7	Соппротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки, Н, не менее	ГОСТ 21519-2003	250	400
8	Прочность (несущая способность) углового соединения створчатых элементов, Н, не менее	ГОСТ 21519-2003	800	1000

Ведущий специалист ИЦ

Аширалиева А.Т.

Заведующий сектором ИЦ

Оразалиева А.Т.



Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, или тиражирован без разрешения ИЦ.

Конец документа