

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 07 " февраля 20 23 г.

№ KZ.7100317.01.01.00765

Действителен до " 07 " февраля 20 24 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 130641007179, Центральный орган подтверждения соответствия продукции и услуг АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Нур-Султан, улица Мұхтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Нур-Султан, улица Мұхтар Әуезов, 48/1, индекс: 010000

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Блоки оконные и балконные дверные (витражные светопрозрачные конструкции) из алюминиевых сплавов. Серийное производство.

код ТН ВЭД ЕАЭС 7610100000

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (ATM КОНСТРАКШЭН ЭНД ИНВЕСТМЕНТ)", юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, 52А, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, район улицы А 187

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР утв. ПП РК № 1202 от 17.11.2010г "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; ТР РК утвержденный Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Требования к маркировке продукции»; ГОСТ 21519-2003 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия" п.4.2, п.4.3.1-4.3.3, 4.8

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 210740011455, Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (ATM КОНСТРАКШЭН ЭНД ИНВЕСТМЕНТ)", юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, 52А, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, район улицы А 187

Сертификат выдан на основании протокола испытания № 289С от 03.02.2023г испытательного центра Астанинского филиала АО "НаЦЭКС" (аттестат: KZ.T.01.0210). Акта анализа состояния производства № 10 от 06.02.2023г.

Дополнительная информация Периодическую оценку за соответствием сертифицированной продукции осуществляет ЦОПС ПиУ АО "НаЦЭКС" 1 раз в год. Схема сертификации 3.

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

Г.У.АХМЕТОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Б.А.БУЛАТОВА

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ**



KZ.O.01.0317

**PRODUCT
CERTIFICATION**

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 23 ж. " 07 " ақпан

№ KZ.7100317.01.01.00765

20 24 ж. " 07 " ақпан дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган «Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы» АҚ өнімдер мен қызметтердің сәйкестігін растау жөніндегі орталық органы, тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Нұр-Сұлтан қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Нұр-Сұлтан қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 48/1, индекс: 010000

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады. Аллюминий корытпаларынан жасалған терезе және балконды есік блоктары (витражды жарық өткізгіш мөлдір конструкциялар). Сериялық өндіріс.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 7610100000

жасалған "ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (ATM КОНСТРАКШЭН энд ИНВЕСТМЕНТ)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 52А, индекс: 010000, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, А 187 көше ауданы

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ТР ҚР ҰК 17.11.2010 ж. № 1202 "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар" бұйрығымен бекітілген ҚР ТР, ГОСТ 21519-2003 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия" т.4.2, т.4.3.1-4.3.3, 4.8

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 210740011455, "ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (ATM КОНСТРАКШЭН энд ИНВЕСТМЕНТ)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 52А, индекс: 010000, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, А 187 көше ауданы

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген "ҰС және СО" АҚ Астана филиалы сынақ орталығының 03.02.2023 жылғы № 289С сынақ хаттамасы, (аттестат: KZ.T.01.0210), 06.02.2023 жылғы № 10 өндіріс жағдайын тексеру актісі

Қосымша ақпарат Сертификатталған өнімнің сәйкестігін мерзімді бағалауды жылына 1 рет "ҰС және СО" АҚ СРОО жүзеге асырады. Сертификаттау схемасы 3.

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

Г.У.АХМЕТОВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Б.А.БУЛАТОВА

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 289 С от «03» февраля 2023 г.

страница 1
всего страниц 2

Образца(-ов) продукции, поступившего(-их) с актом отбора от «24» января 2023 г.
по заявке № 3227520 от «24» января 2023 г.

Наименование продукции	Блок оконный из алюминиевого сплава размер: высота 1234 мм, ширина 892 мм, со стеклопакетом СПД 30, 4M1-AI9/Air/PS-4M-AI9/Air/PS-4M1
Наименование и адрес заявителя	ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT», РК, г. Астана,
Изготовитель	район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 52А
Дата изготовления	ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT»
Срок эксплуатации	01.2023 г.
Дата поступления образцов	Срок службы
Дата проведения испытаний	24 января 2023 г.
Вид испытаний	24 января 2023 г.-03 февраля 2023 г.
Нормативный документ (НД) на продукцию	Сертификационные испытания ТР «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» утв. ПП РК от 17 ноября 2010года №1202; ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия»
Условия проведения испытаний:	температура окружающей среды 20 °С относительная влажность 67 %
Дополнительные сведения	Маркировка соответствует

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытания	Норма по НД на продукцию	Фактические данные
1	Геометрические размеры: -предельные отклонения габаритных размеров, мм, не должны превышать	ГОСТ 26433.0- 85	+2,0 -1,0	+1,0 0
1.1	Предельные отклонения номинальных размеров: -внутренний размер коробок, мм, не должны превышать -наружный размер створок, мм, не должны превышать -зазор под наплавом, мм, не должны превышать -размеры расположения приборов и петель, мм, не должны превышать	ГОСТ 26433.0- 85	±1,0 -1,0 +1,0 ±1,5	+0,6 0 0 0
1.2	Разность диагоналей прямоугольных рамочных элементов при длине более 1200, мм, не должны превышать	ГОСТ 26433.0- 85	3	2

2	Соппротивление теплопередаче (приведенное), м ² °С/Вт, не менее	ГОСТ 26602.1-99	0,35	0,38
3	Звукоизоляция: -изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее - класс звукоизоляции, не ниже	ГОСТ 26602.3-2016	26 Д	28 Д
4	Общий коэффициент светопропускания	ГОСТ 26602.4-2012	0,35-0,60	0,42
5	Воздухопроницаемость при дельта Р=100 Па, м ³ /(ч·м ²), не более Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже	ГОСТ 26602.2-99	17 В	16 В
6	Безотказность оконных приборов и петель, цикл „открывание-закрывание”	ГОСТ 21519-2003	20 000 1000	20 000 1000
7	Соппротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки, Н, не менее	ГОСТ 21519-2003	250	400
8	Прочность (несущая способность) углового соединения створчатых элементов, Н, не менее	ГОСТ 21519-2003	800	1000

Ведущий специалист ИЦ

Аширалиева А.Т.

Заведующий сектором ИЦ

Оразалиева А.Т.



Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, или тиражирован без разрешения ИЦ.

Конец документа

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 07 " февраля 20 23 г.

№ KZ.7100317.01.01.00763

Действителен до " 07 " февраля 20 24 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 130641007179, Центральный орган подтверждения соответствия продукции и услуг АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Нур-Султан, улица Мұхтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Нур-Султан, улица Мұхтар Әуезов, 48/1, индекс: 010000

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей. Серийное производство.

код ТН ВЭД ЕАЭС 3925200000

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (ATM КОНСТРАКШЭН ЭНД ИНВЕСТМЕНТ)", юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, 52А, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, район улицы А 187

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР утв. ПП РК № 1202 от 17.11.2010г "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 гл. II, раздел 6, прил. 6.1, п. 1; ТР РК № 405 "Общие требования к пожарной безопасности" ТР утв. приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.08.2021г.; ТР РК утвержденный Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НК «Требования к маркировке продукции»; ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" п.5.2.2, 5.3, 5.11

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 210740011455, Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (ATM КОНСТРАКШЭН ЭНД ИНВЕСТМЕНТ)", юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, 52А, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, район улицы А 187

Сертификат выдан на основании протокола испытания № 288С от 03.02.2023г испытательного центра Астанинского филиала АО "НаЦЭКС" (аттестат: KZ.T.01.0210). Акта анализа состояния производства № 10 от 06.02.2023г.

Дополнительная информация Периодическую оценку за соответствием сертифицированной продукции осуществляет ЦОПС ПиУ АО "НаЦЭКС" 1 раз в год. Схема сертификации 3.

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

Г.У.АХМЕТОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Б.А.БУЛАТОВА

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ**



KZ.O.01.0317

**PRODUCT
CERTIFICATION**

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 23 ж. " 07 " ақпан

№ KZ.7100317.01.01.00763

20 24 ж. " 07 " ақпан дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган «Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы» АҚ өнімдер мен қызметтердің сәйкестігін растау жөніндегі орталық органы, тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Нұр-Сұлтан қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Нұр-Сұлтан қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 48/1, индекс: 010000

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады. Поливинилхлоридті профильдерден жасалған терезеге, қытималардағы есіктерге арналған блоктар. Сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3925200000

жасалған "ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (ATM КОНСТРАКШЭН энд ИНВЕСТМЕНТ)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 52А, индексі: 010000, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, А 187 көше ауданы

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ТР ҚР ҰК 17.11.2010 ж. № 1202 "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; Кеден одағы комиссиясының 28.05.2010 ж. № 299 шешімімен бекітілген санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын өнімге (тауарларға) қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптар ІІ тарау, 6-бөлім, қосымша. 6.1, Т. 1; ҚР ТР 405 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" ТР утв. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 17.08.2021 ж. бұйрығымен; ҚР ТР Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар" бұйрығымен бекітілген; ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" т.5.2. 2; 5.3; 5.11

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 210740011455, "ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT (ATM КОНСТРАКШЭН энд ИНВЕСТМЕНТ)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 52А, индексі: 010000, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, А 187 көше ауданы

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген "ҰС және СО" АҚ Астана филиалы сынақ орталығының 03.02.2023 жылғы № 288С сынақ хаттамасы, (аттестат: KZ.T.01.0210), 06.02.2023 жылғы № 10 өндіріс жағдайын тексеру актісі.

Қосымша ақпарат Сертификатталған өнімнің сәйкестігін мерзімді бағалауды жылына 1 рет "ҰС және СО" АҚ СРОО жүзеге асырады. Сертификаттау схемасы 3.

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

Г.У.АХМЕТОВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Б.А.БУЛАТОВА

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 288 С от «03» февраля 2023 г.

страница 1
всего страниц 2

Образца(-ов) продукции, поступившего(-их) с актом отбора от «24» января 2023 г.
по заявке № 3227508 от «24» января 2023 г.

Наименование продукции	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля размер: высота 1236 мм, ширина 931 мм, со стеклопакетом СПД 30, 4М1-AI9/Air/PS-4М-AI9/Air/PS-4М1
Наименование и адрес заявителя	ТОО «АТМ CONSTRUCTION & INVESTMENT», РК, г. Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 52А
Изготовитель	ТОО «АТМ CONSTRUCTION & INVESTMENT»
Дата изготовления	01.2023 г.
Срок эксплуатации	Срок службы
Дата поступления образцов	24 января 2023 г.
Дата проведения испытаний	24 января 2023 г.-03 февраля 2023 г.
Вид испытаний	Сертификационные испытания
Нормативный документ (НД) на продукцию	ТР «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» утв. ПП РК от 17 ноября 2010года №1202; Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержден приказом МЧС РК от 17 августа 2021 года № 405;ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия». ЕСЭГТ № 299 от 28.05.10 г. гл. II, разд.6, приложение 6.1, п.1;
Условия проведения испытаний:	температура окружающей среды 20 °С относительная влажность 67 %
Дополнительные сведения	Маркировка соответствует
Результаты испытаний:	

№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытания	Норма по НД на продукцию	Фактические данные
1	Предельные отклонения номинальных габаритных размеров не должны превышать, мм	ГОСТ 30674-99	+2,0 -1,0	не превышают
2	Приведенное сопротивление теплопередаче, м ² х °С/Вт, не менее	ГОСТ 26602.1-99	0,56	0,62
3	Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее Класс звукоизоляции, не ниже	ГОСТ 26602.3-2016	26 Д	35 Д
4	Общий коэффициент светопропускания	ГОСТ 26602.4-2012	0,35 -0,60	0,48
5	Воздухопроницаемость при дельта Р=10 Па, м ³ /(ч·м ²), не более Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже	ГОСТ 26602.2-99	3,5 В	3,2 В
6	Безотказность оконных приборов и петель, цикл „открывание-закрывание”	ГОСТ 23166-99	20 000 1000	20 000 1000
7	Долговечность, условных лет эксплуатации: ПВХ профилей стеклопакетов уплотняющих прокладок	ГОСТ 26602.1-99	40 20 10	40 20 10

8	Соппротивление статическим нагрузкам, Н, не менее перпендикулярно плоскости створки/полотна в плоскости форточки/створки (наружной спаренной створки)/полотна	ГОСТ 24033-80	500/600 250/1000(500) /1200	500/600 250/1000(500) /1200
9	Прочность угловых сварных соединений коробки, Н, не менее	ГОСТ 30674-99	750	950
10	Внешний вид: цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности ПВХ профилей	ГОСТ 30674-99	должен соответствовать образцам-эталонам	соответствует
10.1	Сварные швы не должны иметь	ГОСТ 30674-99	поджогов непроваренных участков, трещин	не имеют
10.2	Изменение цвета ПВХ профилей не допускается	ГОСТ 30674-99	в местах сварных швов после их зачистки	нет
11	Горючесть: - температура дымовых газов, °С, не более - степень повреждения по длине испытываемого образца, %, не более - степень повреждения по массе испытываемого образца, %, не более - продолжительность самостоятельного горения, с, не более Группа горючести	ГОСТ 30244 -94	235 85 50 30 Г1-Г4	208 74 46 24 Г2 (умеренногорючие)
12	Дымообразующая способность: - коэффициент дымообразования, м2 /кг, более Группа по дымообразующей способности	ГОСТ 12.1.044-89	500 Д1-Д3	1100 Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
13	Токсичность: при времени экспозиции 5 мин, г/м3 Группа по токсичности	ГОСТ 12.1.044-89	40-120 Т1-Т4	108 Т2 (умеренноопасные)
14	Воспламеняемость: -поверхностная плотность теплового потока, кВт/м², не более Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402-96	не менее 20, но не более 35 В1 В2 В3	25 В2 (умеренно воспламеняемые)
15	Летучие химические вещества, мг/м³: - Дибутилфталат - Диоктилфталат - Формальдегид - Хлористый водород	ГОСТ 26150-84 ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016 ГОСТ 30255-2014, РД 52.04.186-89	0,10 0,02 0,01 0,10	не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено

Ведущий специалист ИЦ

Аширалиева А.Т.

Заведующий сектором ИЦ

Оразалиева А.Т.



Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, или тиражирован без разрешения ИЦ.

Конец документа